

GNO/GR.6223-26/2008

**DECYZJA**

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.122 ust 1 pkt 1, art.127, art.128, art.140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2005r Nr 239 poz. 2019 z późn.zm/, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U nr 137 poz. 984) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Hydroprojekt Sp. z o. o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Młynówki, z oczyszczalni ścieków w Starachowicach po modernizacji i rozbudowie

**o r z e k a m:**

**I. Udzielam dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Młynówki w km 0,3, z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bocznej w Starachowicach (działka nr ewid. 1580/2) przy RLM do 99.000, po modernizacji i rozbudowie, z zachowaniem następujących warunków:**

1. Ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków wyniesie:

$$\begin{aligned}Q_{\text{sr.dob.}} &= 15\,200 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{max.dob.}} &= 18\,200 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{max.godz.}} &= 1100 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{max.d}} &= 24\,000 \text{ m}^3/\text{d}\end{aligned}$$

2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika nie będą przekraczały następujących wartości:

$$\begin{aligned}S_{\text{BZT5}} &= 15 \text{ mg O}_2/\text{l} \\S_{\text{ChZT}} &= 125 \text{ mg O}_2/\text{l} \\S_{\text{zawiesina ogólna}} &= 35 \text{ mg/l} \\N_{\text{ogólny}} &= 15 \text{ mg/l} \\P_{\text{ogólny}} &= 2 \text{ mg/l}\end{aligned}$$

3. Liczba średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni nie może być mniejsza niż 24 próbki w ciągu roku.
4. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rzeki Młynówki za pomocą wylotu o średnicy 1.0 m znajdującego się na działce nr ewid. 1398 obręb 05.
5. Skarpy i dno wylotu ubezpieczyć płytami betonowymi.
6. Skarpy i dno rzeki Młynówki ubezpieczyć płytami betonowymi na odcinku: powyżej wylotu do istniejącego ubezpieczenia, poniżej do mostu kolejowego.
7. Rzędna posadowienia płyt w dnie – górna konstrukcja płyt na rzędnej istniejącego dna.
8. Ewentualne uszkodzenia skarpy lub dna rzeki usunąć.

9. Prowadzenie bieżącej konserwacji skarp i dna rzeki Młynówki na odcinku: 100 mb powyżej wylotu odprowadzającego ścieki oraz odcinek w dół do rzeki Kamiennej.
  10. Utrzymywania wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków w prawidłowym stanie sanitarno-technicznym.
  11. Zastosowania na wypadek awarii:
    - zabezpieczenia drugiego niezależnego zasilania energetycznego,
    - zdublowania podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych,
    - zabezpieczenia przed skażeniem środowiska niekontrolowanym wypływem środków chemicznych poprzez zastosowanie zbiorników przechwytyjących chemikalia,
- II. Wyznaczam punkt kontrolno- pomiarowy na korycie pomiarowym za reaktorem biologicznym oznaczonym jako punkt KP1.**
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 18.12.2018r.**

#### **UZASADNIENIE**

Hydroprojekt Sp. z o. o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, działający w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, zwrócił się do Starosty Starachowickiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Młynówki, z oczyszczalni ścieków w Starachowicach po modernizacji i rozbudowie.

Przyjęta modernizacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków w Starachowicach przewiduje utrzymanie dwustopniowego oczyszczania ścieków na obiektach oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego z przeróbką osadów w zamkniętych wydzielonych komorach fermentacyjnych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmować będzie:

- przebudowę węzła mechanicznego oczyszczania ścieków (budynek krat, pompownia I-go stopnia budowa nowych piaskowników, przebudowa osadników wstępnych i modernizacja pompowni II-go stopnia)
- budowa drugiego ciągu oczyszczania biologicznego (jednostopniowy proces osadu czynnego z nityfikacją denityfikacja oraz biologicznym usuwaniem fosforu)
- rozbudowa istniejącego reaktora biologicznego o dodatkową komorę denityfikacji
- stworzenie rezerwowej pojemności retencyjnej na terenie oczyszczalni.

Po przeanalizowaniu wniosku zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie i składaniu uwag. Informację o wszczęciu postępowania podano też, zgodnie z art. 127 ust 6 Prawo wodne do publicznej wiadomości.

Pismem z dnia 25.11.2008r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych RO w Starachowicach określił warunki na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Młynówki, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Starachowicach przy określono w decyzji zgodnie


z Rozporządzeniem. Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137 poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wobec nie wniesienia przez strony innych uwag do sprawy tut. organ uznał zasadność wniosku i niniejszą decyzją udzielono pozwolenia wodnoprawnego.

Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 217 zł (słownie dwieście siedemnaście złotych) - od pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Iglasta 5  
27-200 Starachowice
2. Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45  
27-200 Starachowice
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
Oddział w Starachowicach  
ul. Kościelna 30  
27-200 Starachowice
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ul. Sienkiewicza 57  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5. a/a. M.M

### Do wiadomości:

1. Hydroprojekt Sp. z o.o.  
ul. Dubois 9,  
00-182 Warszawa