

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STARACHOWICACH
ul. Złota 6
27-200 STARACHOWICE
tel. 41 274-62-67 | 41 275-45-66
SEIa-4261/40/18

TR
24/7810
K

Starachowice 07.09.2018 r.

Wpłynęło dn. 1303 2018 r.
Nr 15444
Załączników

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r, poz. 1261 z późn. zm.); § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych jakości wody, pochodzącej z wodociągu opartego na **ujęciu wody w Trębowcu** zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców gmin: Mirzec, Starachowice, Wąchock (częściowo) oraz Brody

stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań z wodociągu Trębowiec w okresie 01.03.2018 r. – 01.09.2018r. 43 próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego. Próbkę została pobrana zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w 29 wytypowanych punktach rozmieszczonych na obszarach wszystkich gmin zaopatrywanych w wodę pochodzącą z wodociągu opartego na ujęciu w Trębowcu. Zarządca wodociągu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Starachowicach przedstawił w tym okresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Starachowicach 80 sprawozdań z badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 sprawozdanie z monitoringu przeglądowego.

Badania wody w ramach kontroli urzędowej wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Starachowicach i Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Kielcach. Badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzono w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach oraz Laboratorium JARS Sp. z o. o. Filia Południe w Mysłowicach z systemami jakości zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W badanym zakresie woda spełnia wymagania zawarte w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Halina Szary
Halina Szary

Otrzymuje :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.; Starachowice ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

Do wiadomości otrzymują :

1. Starosta Starachowicki; Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4,
27 – 200 Starachowice
2. Prezydent Miasta Starachowice; ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
3. Wójt Gminy Mirzec; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
4. Wójt Gminy Brody; Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
5. Burmistrz Wąchocka; Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
6. a/a AJ 2018-09-07