

Starachowice 11.08.2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w gm. Wąchock ul. Partyzantów” nr 14/07/2021/PW

Zawiadamiamy, że do w/w postępowania wpłynęło pytanie o niżej cytowanej treści:

„Zapis w SIWZ III pkt. 3 podpunkty i), j) brzmi: „montaż zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego DN200 poza przepompownią wraz z jego podłączeniem z przepompownią”. Proszę uściślić czy zapis ten mówi o wymianie samego zaworu czy również należy wymienić odcinek pomiędzy pompownią a studzienką w której zawór jest zamontowany.”

Na które odpowiadamy

Należy wymienić również odcinek pomiędzy pompownią a studzienką, w której jest zawór. Długość odcinka – ok 2 -2,5m.

Jednocześnie zmieniamy termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starachowicach, ul. Iglasta 5 pokój – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	23.08.2021 r.	do godz.	13:30
---------	----------------------	----------	--------------

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starachowicach, ul. Iglasta 5, sala przetargowa.

W dniu	25.08.2021 r.	o godz.	9:00
--------	----------------------	---------	-------------

<Prezes Zarządu spółki>