PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W STARACHOWICACH

ul. Złota 6, 27 – 200 Starachowice
tel: 41 274 62 67 | 41 275 45 86 | fax: 41 274 62 67 wew. 23,
e-mail: sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl | www: https://www.gov.pl/web/psse-starachowice

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w STARACHOWICACH
ul. Złota 6
27-200 STARACHOWICE
tel. 41 275-45-86

Starachowice, 18.07.2024r.

NHS.9020.3.43.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody z dnia 18.07.2024 r. pobranej z Przepompowni ul. Iglasta 5 oraz Laboratorium PSSE ul. Złota 6 w Starachowicach pochodzącej z **ujęcia wody w Trębowcu gm. Mirzec**

stwierdza:

warunkową przydatności wody do spożycia po przegotowaniu na terenie miasta Starachowice ze względu na występowanie śladowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i nakazuje zarządzającemu wodociągiem Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Iglasta 5
27-200 Starachowice:

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu **wyeliminowanie zanieczyszczeń do dnia 26 lipca 2024 r.**
2. Przedłożyć PPIS w Starachowicach harmonogram działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji,
3. W czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywać wartości kwestionowanego parametru na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia: **bakterie grupy coli <10 jtk/100 ml**, Escherichia coli — 0 jtk/100ml, enterokoki — 0 jtk/100 ml

Prezydentowi Miasta Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
nakazuje:

4. Niezwłocznie poinformować ludność korzystającą z wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego opartego na ujęciu w Trębowcu o **warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Starachowice, po przegotowaniu** w celu minimalizacji zagrożenia załączonym do decyzji komunikatem.

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zarządzeniom określonym w decyzji w pkt 1 i 4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kpa.

UZASADNIENIE:

W dniu 18.07.2024 r. w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach wykonano badania próbek wody z Przepompowni PWiK ul. Iglasta 5 oraz z Laboratorium PSSE ul. Złota 6 w Starachowicach. W powyższych próbkach stwierdzono niezgodność parametrów jakości wody z dopuszczalnymi wartościami określonymi w załączniku nr 1C tab. 1 lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobrane były w ramach kontroli urzędowej prowadzonej zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Sprawozdania z badań wykazały, iż w próbkach pobranych w Przepompowni PWiK ul. Iglasta 5 i w budynku PSSE ul. Złota 6 w Starachowicach stwierdzono śladową ilość bakterii grupy *coli* w ilości 6 jtk/100ml i 3 jtk/100ml. Jednocześnie badania wykluczyły obecność bakterii chorobotwórczych *Escherichia coli* oraz *enterokoków.*

Zgodnie z § 21 ust 1. pkt 3, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4; ust. 4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy *coli*, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i *enterokoki* oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Bakterie grupy *coli* nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie może sugerować wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie.
Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości
- poinformowania konsumentów

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3, ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.

Zgodnie z § 20 pkt. 3 ust.6 ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują kontrolne badania wody po zakończeniu działań naprawczych, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania o których mowa w § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym ponowne korzystanie z wody bez ograniczeń z wodociągu publicznego opartego na ujęciu w Trębowcu będzie możliwe po uzyskaniu prawidłowych wyników badań wody pobranych z nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: **Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach oraz na stronie internetowej producenta wody, jeżeli taka strona jest prowadzona.**

POUCZENIE

1. W wypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

2. Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

3. Osoba, na którą nałożono opłatę ma prawo wglądu do arkusza kalkulacyjnego, na podstawie którego ją ustalono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach przy ul. Złotej 6.

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzja w tym zakresie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STARACHOWICACH

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach
Ewa Dróżdż
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Zał.1 komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia

Otrzymuje drogą elektroniczną oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5; 27-200 Starachowice
2. Prezydent Miasta Starachowice ul. Radomska 45 27-200 Starachowice

Do wiadomości pismo otrzymuje:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach ul. Radomska 29; 27-200 Starachowice
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W STARACHOWICACH

ul. Złota 6, 27 – 200 Starachowice
tel: 41 274 62 67 | 41 275 45 86 | fax: 41 274 62 67 wew. 23,
e-mail: psse.starachowice@pis.gov.pl | psse.starachowice@wsse-kielce.pl | www: psse-starachowice.pl

Starachowice, dnia 18-07-2024 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Trębowcu zaopatrującego: Teren miasta Starachowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że w badanych próbkach wody pobranych z Przepompowni ul. Iglasta 5 oraz Laboratorium PSSE ul. Złota 6 w Starachowicach pochodzącej z **ujęcia wody w Trębowcu gm. Mirzec**

wykryto obecność bakterii grupy coli w śladowej ilości uznanej za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem iż:

Woda z kranu poddawana jest przegotowaniu

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych

Zarządca rozpoczął chlorowanie wody oraz prace naprawcze.
Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach
Ewa Dróżdż
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI